



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

Ostrzeszów, 04.02.2026r.

ON-HK.903.15.2026

Sprawę prowadzi:	Mirosława Adamska +48 62 732 07 70 mirosława.adamska@sanepid.gov.pl
------------------	---

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz.416), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie na podstawie sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia przez wodociąg publiczny Ostrzeszów** w zakresie badanych parametrów wymienionych w załączniku nr 1: część A tab.1, tab.2, część B, część C tab.1,tab.2, część D tab.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Oceny dokonano po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wykonanych :

w ramach kontroli urzędowej:

- w dniu: 27.01.2025r. sprawozdania nr HKL/N-76/2025 oraz nr HKL/N-77/2025 z dnia 30.01.2025r.,
- w dniu: 04.02.2025r. sprawozdania nr HKL/N-114/2025 oraz nr HKL/N-115/2025 z dnia 07.02.2025r.,
- w dniu: 11.03.2025r. sprawozdania nr HKL/N-394/2025 z dnia 14.03.2025r., nr N/1038/2025 z dnia 21.03.2025r.,
- w dniu: 22.04.2025r. sprawozdania nr HKL/N-642/2025, nr HKL/N-643/2025 z dnia 25.04.2025 r.,
- w dniu: 26.05.2025 r. sprawozdanie nr HKL/N-834/2025, nr HKL/N-835/2025 z dnia 29.05.2025 r.,
- w dniu: 23.06.2025 r. sprawozdanie nr HKL/N-968/2025, nr HKL/N-969/2025 z dnia 26.06.2025 r.,
- w dniu: 07.07.2025r. sprawozdanie nr HKL/N-1022/2025, nr HKL/N-1023/2025 z dnia 10.07.2025r.,
- w dniu: 05.08.2025r. sprawozdanie nr HKL/N-1211/2025 z dnia 08.08.2025r., nr N/3165/2025 z dnia 13.08.2025 r. oraz 1226/W/25 z dnia 22.08.2025r.,
- w dniu 16.09.2025 r., sprawozdanie nr HKL/N-1431/2025 z dnia 19.09.2025r.,
- w dniu 13.10.2025 r., sprawozdania nr HKL/N-1605/2025, nr HKL/N-1606/2025 z dnia 16.10.2025r.,
- w dniu 03.11.2025 r., sprawozdania nr HKL/N-1736/2025, nr HKL/N-1737/2025 z dnia 06.11.2025r.,

- w dniu 15.12.2025 r., sprawozdania nr HKL/N-2006/2025, nr HKL/N-2007/2025 z dnia 18.12.2025r.

oraz w ramach kontroli wewnętrznej:

- w dniu: 20.01.2025 r. sprawozdanie nr 107/2025 z dnia 24.01.2025r.,
- w dniu: 10.02.2025 r. sprawozdanie nr 267/2025 z dnia 18.02.2025r.,
- w dniu: 17.02.2025 r. sprawozdanie nr 330/2025 z dnia 20.02.2025r.,
- w dniu: 03.03.2025 r. sprawozdanie nr 465/2025 z dnia 07.03.2025r.,
- w dniu: 07.04.2025 r. sprawozdanie nr 759/2025 z dnia 15.04.2025 r.,
- w dniu: 14.04.2025 r. sprawozdania nr 817/2025 z dnia 29.04.2025 r., nr 415P/15.04.2025-1/Z z dnia 28.04.2025r.,
- w dniu: 29.04.2025 r. sprawozdanie nr 929/2025 z dnia 07.05.2025 r.,
- w dniu: 07.05.2025 r. sprawozdanie nr 982/2025 z dnia 15.05.2025r.,
- w dniu: 19.05.2025 r. sprawozdanie nr 1059/2025 z dnia 26.05.2025r.,
- w dniu: 10.06.2025 r. sprawozdanie nr 1250/2025 z dnia 16.06.2025r.,
- w dniu: 08.07.2025r. sprawozdanie nr 1523/2025 z dnia 15.07.2025r.,
- w dniu: 21.07.2025r. sprawozdanie nr 1620/2025 z dnia 28.07.2025r.,
- w dniu: 18.08.2025r. sprawozdanie nr 1863/2025 z dnia 21.08.2025r. oraz 1864/2025 z dnia 25.08.2025r.
- w dniu 01.09.2025 r. sprawozdanie nr 1912/2025 z dnia 08.09.2025 r.,
- w dniu 04.09.2025 r. sprawozdanie nr 1955/2025 z dnia 08.09.2025 r.,
- w dniu 06.10.2025 r. sprawozdanie nr 2269/2025 z dnia 15.10.2025 r.,
- w dniu 27.10.2025 r. sprawozdanie nr 2700/2025 z dnia 31.10.2025 r.,
- w dniu 04.11.2025 r. sprawozdanie nr 2763/2025 z dnia 12.11.2025 r.,
- w dniu 17.11.2025 r. sprawozdanie nr 2867/2025 z dnia 21.11.2025 r.,
- w dniu 01.12.2025 r. sprawozdanie nr 3006/2025 z dnia 16.12.2025 r., nr 415P/02.12.2025-1/Z z dnia 11.12.2025 r.,
- w dniu 08.12.2025 r. sprawozdanie nr 3100/2025 z dnia 16.12.2025r.,
- w dniu 11.12.2025 r., sprawozdanie nr 3137/2025 z dnia 16.12.2025r..

Próbki wody zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem w wyznaczonych punktach poboru. Wyniki badań próbek wody przekazywane były na bieżąco do PPIS w Ostrzeszowie.

W ramach kontroli urzędowej pobrano do badań 21 próbek wody (17 próbek w zakresie parametrów grupy A, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B oraz 2 próbki w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia). Badania próbek wody wykonał Oddział Laboratoryjny Sekcja Badania Wody i Gleby, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań 23 próbki wody (17 próbek w zakresie parametrów grupy A, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B oraz 4 próbki w ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia). Badania wykonało laboratorium zewnętrzne Spółki Wodnej „Strzegowa”, Rojów ul. Krotoszyńska 4, 63-500 Ostrzeszów oraz AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Przeprowadzone w tym okresie badania wody wykazały:

- w 1 przypadku przekroczoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C - 200 jtk/1ml (zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta - załącznik nr 1 część C tab. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Dz.U. z 2017r. poz.2294) – przekroczenie trwało 29 dni,

- w 2 przypadkach przekroczenie parametru mętność na poziomie 1,5 – 7,6 NTU (przy zalecanym zakresie wartości do 1,0 NTU załącznik nr 1 część C tab. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Dz.U. z 2017r. poz.2294) – przekroczenie trwało łącznie 12 dni,

- w 1 przypadku przekroczenie dopuszczalnej zawartości związków manganu na poziomie 114µg/l (przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l załącznik nr 1 część C tab. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Dz.U. z 2017r. poz.2294) – przekroczenie trwało 4 dni,

- w 1 przypadku przekroczenie dopuszczalnej zawartości związków żelaza na poziomie 276µg/l (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l załącznik nr 1 część C tab. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Dz.U. z 2017r. poz.2294) – przekroczenie trwało 4 dni.

Każdorazowo w przypadkach występowania przekroczeń normatywów higienicznych, właściciel wodociągu podejmował działania naprawcze w celu dostosowania wody do wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone badania kontrolne potwierdziły jej dobrą jakość.

Przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej badania wody wykazały, że woda dla strefy zaopatrzenia przez wodociąg publiczny Ostrzeszów w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A tab.1, tab.2, część B, część C tab.1,tab.2, część D tab.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie
Urszula Małolepsza
Kierownik Oddziału Nadzoru
/dokument podpisy elektronicznie/

Otrzymują:

- 1.Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 19b, 63-500 Ostrzeszów
- 2.Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
- 3.. a/a